Edité le : 03/07/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 3

SAUR DIROP CENTRE EST

DT RHONE ALPES
TERRITOIRE DROME ARDECHE PILAT - AEP

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE21-97227 **Réference contrat :** LSEC20-6992
Identification échantillon : LSE2106-76716-1
Référence client : Echantillon Hors MIRE **Motif du prélèvement :** AC
Nature: Eau en cours de traitement
Origine : Structure : 410 Centre Rhône Alpes Auvergne / 411 Secteur Drôme Ardèche Pilat
Contrat : 2611000111- Etoile Livron - Synd. d'Irrigation Drômois
Installation : STATION DE POMPAGE
Point : Borne d'irrigation
Produit : Eau d'Irrigation
Point Client : 04410411999999999999EP
Dept et commune : **26 ETOILE SUR RHONE**
Prélèvement : Prélevé le 28/06/2021 à 09h00 Réception au laboratoire le 29/06/2021 à 12h09
Flaconnage CARSO-LSEHL
Prélèvement instantané

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 29/06/2021 à 13h19

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	SAUR-T5EP	N.M.	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			
pH sur le terrain	SAUR-T5EP	N.M.	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523			
Chlore libre sur le terrain	SAUR-T5EP	N.M.	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			
Chlore total sur le terrain	SAUR-T5EP	N.M.	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			
Turbidité	SAUR-T5EP	N.M.	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			

.../...

Edité le : 03/07/2021
Identification échantillon : LSE2106-76716-1
Destinataire : SAUR DIROP CENTRE EST

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'échantillon à réception		12	°C	Thermométrie				
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	SAUR-IRRIG 2	> 300	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			
Microorganismes aérobies à 22°C	SAUR-IRRIG 2	> 300	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			
Bactéries coliformes à 36°C	SAUR-IRRIG 2	7500	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			11
Escherichia coli	SAUR-IRRIG 2	4500	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	SAUR-IRRIG 2	52	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	SAUR-IRRIG 2	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	SAUR-IRRIG 2	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur	SAUR-IRRIG 2	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Odeur à 25 °C : seuil	SAUR-IRRIG 2	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte			
Saveur à 25 °C : seuil	SAUR-IRRIG 2	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte			
Couleur apparente (eau brute)	SAUR-IRRIG 2	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			#
Couleur vraie (eau filtrée)	SAUR-IRRIG 2	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			#
Turbidité	SAUR-IRRIG 2	2.3	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			#
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Résistivité à 25°C	SAUR-IRRIG 2	2841	ohms,cm	Conductimétrie	Méthode interne			
pH	SAUR-IRRIG 2	8.07	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Température de mesure du pH	SAUR-IRRIG 2	19.3	°C		NF EN ISO 10523			
Conductivité électrique brute à 25°C	SAUR-IRRIG 2	352	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888			#
Cations								
Ammonium	SAUR-IRRIG 2	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2			#
Anions								
Nitrates	SAUR-IRRIG 2	4.5	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395			#

SAUR-T5EP TEAU+PH+CL2LIB+CL2TOT+TURB TERRAIN

SAUR-IRRIG2 ANALYSE (BACTERIO+CHIMIE) EAU POUR IRRIGATION (SAUR-2016)

ABSENCE DU LOGO COFRAC

11 Résultat obtenu après dilution de l'échantillon.

Analyses microbiologiques hors accréditation : Délai entre le prélèvement et la mise en analyse au laboratoire supérieur aux normes et amendements en vigueur.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...

Edité le : 03/07/2021
Identification échantillon : LSE2106-76716-1
Destinataire : SAUR DIROP CENTRE EST

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire